Dokumentenart: Formular
Geltungsbereich: Universitätsspital Zürich
Zielgruppen: Alle Mitarbeitenden

Anschlussgesuch Notnetz

Antragsteller:	Betreiber, Klinik, Institut, Abteilung:	Kostenstelle:	Gerät:	
Standort:		Tel. Nr.:	Anschlussdaten:	
Trakt:	Geschoss:	Raum Nr.:	Spannung: ☐ 1x230V ☐ 1x400V ☐ 3x400V	Leistung KVA:

An das Notnetz können folgende Geräte angeschlossen werden:

- ☐ Röntgenanlagen (nur Notfallgeräte)
- ☐ Kabinenbeleuchtungen und Ventilatoren von Aufzügen
- ☐ Blutkühlschränke
- ☐ Laborgeräte (nur Notfallgeräte oder Geräte, welche bei längerem Stromunterbruch hohen Schaden verursachen würden)
- ☐ Notlichtanlagen mit eigener zentraler Batterieversorgung
- ☐ Unterbruchsfreie Stromversorgungsanlagen USV (……)
- ☐ Wechselrichter Versorgungsanlagen (……)
- ☐ Spezielle Liftanlagen
- ☐ Steckdosen 16A in OPS- und IPS-Räumen
- ☐ OPS-Leuchten
- ☐ Spezielle Lüftungsanlagen (Sterilpflege, Spezielle Labors, Sterilbänke)
- ☐

Anschlussgrund	**Bemerkungen**	**G***

G* Gewichtung (Bewertung durch Gruppe Elektro und Antragsteller): 1 = muss, 2 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 4 = wünschenswert

Abklärung durch:	**Name**	**Unterschrift**	**Datum**
Gruppe Elektro			
Antragsteller			

Die Betriebsleitung Elektro begutachtete den Antrag:

☐ bewilligt
☐ nicht bewilligt

Begründung: _____
_____

Betriebsleiter Elektro
Name: _____ Unterschrift: _____ Datum: _____

Netzkoordinator
Name: _____ Unterschrift: _____ Datum: _____