



Funktion Magnetschalter

- 8. Magnetschalter geschlossen, wenn Türe komplett geöffnet ist
- 9. Magnetschalter offen, wenn Türe komplett geöffnet ist
- 10. Magnetschalter geschlossen wenn Türe komplett geschlossen ist



AMSTEIN + WALTHERT

Erstelldatum	14.08.2020
Ersteller	A+W
Index	
Geprüft	

USZ Richtlinien	
Lift Richtlinien	

Sicherheitskette der Aufzugskette	
-----------------------------------	--

Zeichnungs-Nr.	000000E000
Seite	100
	30 -
	+