



10X1	Klemmenbezeichnung
+	Plus 24V DC
-	Minus 24V DC
PAL	Personenalarm
SP	Sperrrelais
SA1	Störung Alarm 1
SA2	Störung Alarm 2
ST1	Störung technisch 1
ST2	Störung technisch 2
GS+	Gegensprechanlage 1 Plus
GS-	Gegensprechanlage 2 Minus

10X3	Klemmenbezeichnung
GSA	Aktivierung Gegensprechanlage
GSA	Aktivierung Gegensprechanlage
S1	Sperrkontak 1
S2	Sperrkontak 2
S3	Sperrkontak 3
HK	Hilfe kommt
HK	Hilfe kommt

10X9	Klemmenbezeichnung
+	Alarmhupe
HAL	Alarmhupe

10X5	Klemmenbezeichnung
+	Plus 24V DC
PA	Drücker Personenalarm
+	Plus 24V DC
AL	Alarmmischkontakt
+	Plus 24V DC
TA	Technischer Alarm
+	Plus 24V DC
LF	Lift fahrbereit

10X7	Klemmenbezeichnung
V1	Ventilator Kabine 1
V2	Ventilator Kabine 1
PE	Schutzerde

Symbollegende	
	Wassermelder
	Signalleuchte
	Anschluss Potential-Ausgleich

<b>Universitätsspital Zürich</b> USZ Richtlinien Prinzipschema Verdrahtung Liftsteuerung		 www.amstein-walther.ch Tel +41 44 305 91 11 8050 Zürich info@amstein-walther.ch Fax+41 44 305 92 14 Andreasstrasse 11		Layout: LIFT Datum: 19.08.2020 Druckdatum: 19.08.2020 Gezeichnet: SALF	Masstab: Format: A4 Geprüft: Plan-Nr: USZ-RILI
---	--	--	--	---	---